

〔別記様式第2号〕

〔制限付き一般競争入札〕

## 質 疑 応 答 書

業務名 中央第4号幹線実施設計業務委託

| 整理番号  |  | 160520175 |
|---|--|-----------|
| 質 問 事 項   | 回 答  |           |
| 1. 基本設計、開削、推進、シールド、特殊マンホールともに調査の資料収集が計上されていませんが、収集・整理・確認は完了しているのでしょうか。            | 既存資料を貸与します。<br>契約後の協議により、必要と認められる場合は設計変更の対象となります。                  |           |
| 2. 施工法法等の比較検討で 近接構造物1箇所とありますが、何の近接でしょうか。  | 洞道です。  |           |
| 3. 施工法法等の 軌道横断1箇所とありますがJR東北本線が対象でしょうか。また、FEM解析を求められた場合は設計変更対象でしょうか。               | JR東日本(株)の営業線(東北本線及び東北新幹線)が対象です。契約後の協議により、必要と認められる場合には設計変更の対象となります。 |           |
| 4. 評定河原公園が広瀬川幹線接続側で、仙台駅東側が中央幹線接続側でしょうか。   | 評定河原公園で川内準幹線と接続し、仙台駅東側で中央幹線と接続します。                                 |           |
| 5. 仙台駅東側は端部は特殊人孔が計画されていませんが、別業務で立坑および特殊人孔が計画されているのでしょうか。                          | 既設人孔と接続予定です。立坑は、本業務委託内で必要に応じて計画する必要があります。                          |           |
| 6. シールド延長2163m、推進延長303mからすると、特殊人孔の数が8基と多いように思われます。路線の途中にも計画されています。特殊人孔の目的は何でしょうか。 | 既設幹線からの分水人孔と市営地下鉄南北線下を通過するための伏越人孔です。                               |           |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。