〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　　仙台市役所本庁舎整備第１期　電気設備（強電）工事

	整理番号	２３０５１０５９６
質　　問　　事　　項	回　　答	
1.電力引込について		
高圧引込ケーブル・高圧幹線ケーブルの	平面図を正としてよろしいです。	
サイズが、単線結線図と平面図で相違が		
ございます。平面図を正としてよろしい		
でしょうか。		
2.幹線設備について		
ケーブルサイズが盤図と系統図・平面図で	系統図・平面図を正としてよろしいです。	
相違がございます。系統図・平面図を正と		
してよろしいでしょうか。		
3.動力設備について		
機器プロットが盤図負荷表と平面図で	平面図を正としてよろしいです。	
相違がございます。平面図を正として		
よろしいでしょうか。		
4.太陽光発電設備について		
パネル架台の設計用基準風速の記載が	設計用基準風速は 30m/s としてよろしい	
ございません。30m/s としてよろしい	です。	
でしょうか。		
また、ヘリコプターの風速もご教示お願い	ヘリコプターの風速は 30m/s 程度を想定	
いたします。	しています。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質　疑　応　答　書

工事名　　仙台市役所本庁舎整備第１期　電気設備（強電）工事

	整理番号	２３０５１０５９６
質　　問　　事　　項	回　　答	
5.太陽光発電設備について		
BACnet 変換器の記載がございますが、	中央監視設備と BACnet 方式で接続し	
詳細の仕様が不明のため、ご教示お願い	通信可能な仕様とします。	
いたします。		
以下余白		

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。