

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市福祉プラザ大規模改修工事

整理番号		2 4 0 5 1 0 0 9 2
質 問 事 項	回 答	
TA-03 床仕上改修部の床下地補修材塗り又は薄塗部分補修等の下地補修が発生した場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	別途協議といたします。	
KA-06 総合仮設計画図 200t クレーンについてゴンドラのウェイトの荷揚げ・荷下ろし(計 2 回)で想定されているのか別途見込むのか御指示願います。(公開数量にて組立・解体・回送費が 1 回分のみの為)	必要回数について別途協議といたします。	
公開数量の内部改修クラック補修(床・壁・天井・セラミック [®] 初)は全てポキシ樹脂注入で見込んでよろしいでしょうか。御指示願います。	よろしいです。	
A-33、KA-06 AW-27 のガラスフィルムが外貼りになっておりますが、仮設計画図にてゴンドラ及び外部足場の設置範囲外となっておりますが、どちらで想定されておりますでしょうか。御指示願います。	該当部分は、枠組足場からの跳ね出しと、ゴンドラの跳ね出し部材を利用しての外貼りを想定しております。	
SA-R3 壁面厚吹き塗料吹付 化粧目地の仕様について詳細が不明です。スタッコ調又は石目調等仕様を御指示願います。	石目調としてください。	
A-126 建具キープラン 5 Z8 平面図に AW-20 建具調整の記載がありますが、公開数量に項目がありません。別途協議と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	別途協議といたします。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。