

〔様式第 13 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 生出地域複合化公共施設新築工事

質 問 事 項	整理番号	2 5 0 5 1 0 4 3 9
	回 答	
1. 地業工事 柱状改良工事は連続して、市民センター、診療所を施工可能と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	特に施工順番の指定はございません。	
2. 体育器具の参考メーカーをご指示願います。	セノー㈱でございます。	
3. 実験台の参考メーカーをご指示願います。	本工事で実験台の設置予定はございません。調理台は㈱オカムラでございます。	
4. 山留工事 シートパイルは残置でしょうか、引き抜きでしょうか。ご指示願います。	引き抜きと考えております。	
5. 雨水排水を道路側溝へ接続と有りますが、下水道との協議済みと考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。	
6. 屋根及び樋工事 塗装被膜がフッ素樹脂同等以上と有りますが、図面にはカラーガルバリウム鋼板と有ります。フッ素樹脂鋼板と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	フッ素樹脂同等以上は削除いたします。設計では、カラーガルバリウム鋼板を想定しております。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。