

〔様式第 13 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 生田地域複合化公共施設新築工事

質 問 事 項	整理番号	2 5 0 5 1 0 4 3 9
	回	答
1.直接仮設 A-008 仮設計画図	A-008 図の「西南側足場は防音シート張りとする。」は削除いたします。	
西南側足場防音シート張りとありますが、	全面メッシュシート張りを想定しております。	
範囲を教授願います。		
※参考数量書には記載無し(メッシュシートのみ)		
2.防水工事 A-010 外部仕上表		
A-019 矩計図 1	ケイ酸質系を想定しております。	
布巾木 (全域) コンクリート打放部に浸透		
防水と記載ありますが、ケイ酸質系または		
ケイ酸塩系のどちらでしょうか。		
3.断熱工事 A-011・013 内部仕上表 1・3	塗装仕上げでよろしいです。	
市民 C 交流 S 天井裏 断熱材グレー色		
児童館 遊戯室 天井裏 断熱材グレー色		
とありますが、スプレー工法でグレー色が		
見当たりません。塗装仕上げでしょうか。		

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。