

[様式第13号]

[一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286号(南赤石)1号トンネル工事

| 質 問 事 項 | 整理番号 250510458 | 回 答 |
|--|--|-----|
| トンネル仮設備配置図について、発注図書の参考図とその他図書(参考図書)と内容が異なります。発注図書のトンネル仮設備配置図には、①ずり仮置場や②修理工場及び詰所、③資材置場の明示がございません。これらはトンネル工事に一般的に必要な仮設備であり、配置しないとトンネル施工が困難と考えられます。記載がない①②③の配置計画位置についてご教示願います。 また、トンネルずり仮置場は昼間及び夜間で異なるのでしょうか。異なる場合は昼間及び夜間のそれぞれの仮置場の位置をご教示願います。 | ①②③の配置計画位置については貴社の施工計画に基づき計画をお願いします。なお、明かり区間の用地については、土地の引き渡しを受けていないため、配置計画によっては協議対象といたします。 トンネルずり仮置場については、昼夜間ともトンネル内を想定しています。 | |
| 発注図書のトンネル仮設備配置図には、⑤セメントサイロと⑥吹付プラントが坑口前に計画されています。仮設備を解体するまでセントル組立や、セットの支障になる想定されますが、仮設備の配置場所、施工ヤードの借地等、協議対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 | 協議対象とします。 | |
| トンネルずりの坑口からずり仮置場までの運搬ルートについてご教示願います。 ①既存の桟橋や工事用道路を利用、②本線橋を利用、③その他。その他の場合はご提示願います。 | ずり仮置き場はトンネル内を想定しています。なお、場外搬出については、当初工事用道路のルートを使用し、橋梁及び明かり部の工事用道路を整備したのち、運搬ルートの切替えを想定しています。 | |
| 施工条件明示書に記載のストックヤードは何に利用する場所でしょうか。こちらがトン | ストックヤードの利用用途は指定していないため、貴社の施工計画に基づき協議をお願 | |

[様式第13号]

| | |
|---|--|
| <p>ネルズり仮置場の場合は、民家も近く、夜間施工時は騒音対策が必要になると想定されますが、協議対象と考えてよろしいでしょうか。</p> | <p>いします。なお、トンネルズり仮置場については、トンネル内を想定しています。</p> |
| <p>施工条件明示書に記載の残土処理先の大倉工区（仙台市青葉区）について、計画場所の位置、運搬ルートをご教示願います。</p> | <p>市道高畠定義線道路改良事業（青葉区大倉字赤岩付近）への搬出を想定しています。また、運搬ルートについては貴社の施工計画に基づき計画をお願いします。</p> |
| <p>簡易な施工計画書の細目②について、覆工コンクリート工の幅、高さの規格値は−50mmと規定されており、この規格値に対して何%の精度で施工するか求められております。 −50mm の規格値に対する精度とはどのように考えたら良いでしょうか。以下の例についてご確認いただき、ご教示願います。</p> <p>例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ① −25mm : −50mm の規格値に対し●% ② 0mm : −50mm の規格値に対し▼% ③ +25mm : −50mm の規格値に対し■% | <p>①−25mm : −50mm の規格値に対し 50% ② 0mm : −50mm の規格値に対し 0% ③簡易な施工計画の評価上は、プラス側の管理については評価の対象としません。</p> |

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。