

[様式第13号]

[一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286号(南赤石)1号トンネル工事

質 問 事 項	整理番号 250510458 回 答
道路改良 道路土工 路体盛土工 図 56~83 工事用道路復旧の盛土材は盛土中の路体上 をダンプトラックが走行し運んでくること になります。 大型車が物理的にまたは安全上通行不可と なった場合は小型車や不陸整地車等の 2 次 運搬が発生しますが、これら運搬行為は別途 工事または協議対象と考えて宜しいでしょ うか。	必要に応じて協議対象とします。
道路改良 共通仮設費 仮設材運搬費の種 別が図面、設計書で判別できません。仮設運 搬費の種別について、ご教示願います。 また、単 99 号 購入品 112.8t はどの部 材を示しているのでしょうか。ご教示願いま す。	単 97 号：主桁 単 98 号：覆工板、高欄 単 99 号：下部工、杭材 となります。
道路改良 道路土工、仮橋・仮桟橋工 現場出入口や場内の動線が図面などで読み 取れません。また、設計書内に工事用道路等 の敷鉄板設置撤去が計上されておりません。 工事用道路として敷鉄板等が必要となった 場合は協議対象と考えて宜しいでしょ うか。	工事用車両の通行ルートは、当初工事用道路 のルートを使用し、橋梁及び明かり部の工事 用道路を整備したのち、運搬ルートの切替え を想定しています。 敷鉄板の敷設について必要性はないものと 認識しているが、施工条件等により必要性が 生じた場合には協議対象とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

[様式第13号]

る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。