

[様式第13号]

[一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286号(南赤石)1号トンネル工事

質問事項	整理番号 250510458 回 答
1. 11月21日に回答のありました「kaitou1」の最後の質疑回答で、簡易な施工計画書の細目②、覆工コンクリート工の幅、高さの規格値-50mmの規格値に対する精度について、③+25mmは-50mmの規格値に対して何%と考えればよいかを問われ、「簡易な施工計画上は、プラス側の管理については評価対象とはしていません」との回答がありました。この回答では、「プラス側の管理」とありますが、プラス側の「規格値」の提案を評価対象としないと理解してよろしいでしょうか。ご教示ください。	お見込みのとおりです。
2. 簡易な施工計画書の細目②について、覆工コンクリート工の出来形管理基準値の幅、高さの規格値-50mmと規定されており、この規格値に対して何%の精度で施工するかを求められております。この出来形管理基準値は、トンネルの幅、高さについて-50mm以上を確保することを規定しております。例えば、提案において0mm(規格値の0%)とした場合、施工は0mm以上の管理することでよろしいでしょうか。若しくは、0mm(規格値の0%)を提案した場合、幅、高さの出来形は0mmでないと不履行になるのでしょうか。ご教示ください。	0mm(規格値の0%)とした場合の管理はお見込みのとおりです。また、0mmでない場合、プラス側の管理については不履行にはなりません。なお、プラス側で管理する場合の上限値については、発注者と協議することとします。

[様式第13号]

<p>3. 簡易な施工計画書の細目②について、覆工コンクリート工の出来形管理基準値の基準高の規格値±50 mmと規定されており、この規格値に対して何%の精度で施工するかを求められております。以下の例について、±50 mmの規格値に対する精度をどのように考えればよろしいでしょうか。ご教示ください。</p> <p>①±25 mm : ±50 mmの規格に対し●%</p> <p>②0～+25 mm : ±50 mmの規格に対し■%</p>	<p>①±25 mm : ±50 mmの規格に対し 50%</p> <p>②0～+25 mm : ±50 mmの規格に対し 50%</p>

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。