

〔様式第 13 号〕

〔一般競争入札〕

## 質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286 号 (南赤石) 1 号トンネル工事

質 問 事 項	整理番号	250510458
	回 答	
質問回答にありました土質等試験費の 12 の調査項目の単位は、「検体」でしょうか。また、単位が検体であれば、数量は全ての調査項目で「1 検体」でしょうか。ご教示お願い致します。	各調査項目とも 3 回の試験を予定しています。	
土質等試験費の 12 の調査項目の単価に見積単価は含まれていますでしょうか。見積単価があれば公表願えませんでしょうか。ご教示お願い致します。	HP 掲載の質問 10 の回答をご確認ください。	
掘削補助工 A (小口径長尺鋼管先受工) の労務費は 1 方施工の単価でしょうか。それとも 2 方施工の単価でしょうか。ご教示お願い致します。	1 方施工です。	
回答 9 にて、切羽監視責任者単価と技術指導員単価は補正していないとの回答をいただきました。掘削補助工 A が 2 方施工の場合の労務費補正について、時間外割増し補正と週休 2 日補正を同時に行う考え方でよろしかったでしょうか。時間外割増し補正が必要な場合、補正方法についてご教示お願い致します。また、丸め方は小数第 1 位を切捨てた整数でよろしかったでしょうか。あわせてご教示お願い致します。	上記回答のとおりです。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。