

〔様式第 1 3 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立福室小学校校舎等増改築工事

質 問 事 項	整理番号
	2 6 0 5 1 0 1 3 9
質 問 事 項	回 答
別途業者(屋内運動場、電気設備、機械設備)を含めた事務所又は作業員駐車場スペースで敷地外の無償貸与予定の場所がありますでしょうか。御指示願います。	無償貸与の予定はございません。
工事開始前の近隣家屋調査は別途協議と考えてよろしいでしょうか。又解体工事の完了後に実施予定であれば調査範囲を御指示願います。	工事開始前の調査は別途発注になっております。
A-001 特記仕様書にて仮使用認定の記載がありますが、屋内運動場(別途)の早期竣工等工事施工順序の制約等があるか御指示願います。	屋内運動場(別途)は R8. 10 月 15 日～R10. 4 月 7 日までの工期を想定しています。 特に制約等は設けてはいません。
A-119,301,公開数量 木工事 天井に木 ^{パネ} ル 三角形の記載がありますが、サイズ及び詳細が図面で判別できない為、詳細御指示願います。	三角形サイズ 底辺 3.6m×高さ 2.2m×3 か所 スプルスルーバー WUC 35×90
A-101,110,111 外壁 コンクリート打放し(A 種)杉板小幅板化粧型枠 の仕上が保護塗料の記載がありますが、ACL 塗装でよろしいでしょうか。御指示願います。	カラークリア塗装です。
A-003,702,703 附属棟の外壁 DP 塗装の仕様について御指示願います。 ・アクリルシリコン又はフッ素樹脂 ・塗りつぶし又はカラークリア仕上	アクリルシリコン塗りつぶしです。

〔様式第 1 3 号〕

	整理番号	2 6 0 5 1 0 1 3 9
質 問 事 項	回 答	
A-727 手洗い・水飲み仕上(エポキシ樹脂+アクリルウレタン樹脂塗料防滑仕上)の参考商品名・メーカー等御指示願います。	ABC 商会 カラートップFになります。	
校舎棟、プール棟、附属棟の防塵塗装の仕様について御指示願います。 ・エポキシ系薄膜塗装でよろしいでしょうか。 ・場所毎での仕様変更等の有無	二液水性ウレタン樹脂系塗床材になります。 場所毎での仕様変更はございません。	
プール工事の設計参考メーカーを御指示願います。	(株)ニッコンになります。	
解体工事完了後杭埋戻し部で重機走行の為の地盤補強等の転倒防止対策が必要な場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。御指示願います	宜しいです。	
共通仮設費の揚重機 25t について屋上プール施工時及び中庭の外壁、足場解体時等に 25t を超える揚重機の使用については別途協議と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	宜しいです。	
A-010 仮設計画図の自立山留はシートパイルと考えてよろしいでしょうか。又設置深さ、設置期間の変更の場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	宜しいです 状況により、別途協議とします。	
A-709,728,公開数量 アスファルト舗装 2 の舗装構成に相違があります。公開数量を正としてよろしいでしょうか。御指示願います。 雑詳細図 1 : t50×2(表層+基層) 公開数量 : t 50×1(表層)	宜しいです。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。