

〔様式第 1 3 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立中田中学校校舎等増改築工事

質 問 事 項	整理番号	2 6 0 5 1 0 3 0 6
	回 答	
A-001 建設発生土の処理で工事間流用となっておりますが、受け入れ先（鶴ヶ谷工区）で全数量受入可能と考えてよろしいでしょうか。又別途業者で現地側の敷き均し・埋戻し等をするものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。	
A-002 特記仕様書にて A I -2 工法 密閉式電気溶融窯 ACS(アスファルトコンテナシステム)の記載がありますが、メーカーの工法指定でしょうか。ご指示願います。	ASC (アスファルトコンテナシステム) 同等品以上とします。	
A-011 残土仮置場について 1500m3 を限度とすると記載がありますが、受け入れ先の状況により一時的にでも 1500m3 を超える場合は別途協議するものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしいです。	
A-014 屋上の押えコンクリート面に浸透性防水剤塗布の記載がありますが、参考メーカー又は仕様等ご指示願います。	水性シリコン系浸透吸水防止剤 同等品以上とします。	

〔様式第 13 号〕

共通仮設の揚重機械費ラフテレンクレーン 25t 吊 172 日について施工計画で 25t を超える揚重 機の使用については別途協議と考えてよろ しいでしょうか。ご指示願います。	公開数量内訳書(表紙) 留意事項 4 のとおり 内訳書に関する質問は、お受けできません。
S-09 杭の余盛り 杭頭処理 場所内杭の解体斫 り に関して、工法指定等は有りますでしょ うか。ご指示願います。	指定はございません。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限
る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。