〔様式第１３号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名　　仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（第二工区）３棟新築工事

	整理番号	２６０５１０４３３
質　問　事　項	回　答	
1.A17 図　外部仕上げ表、屋根 1,2 仕様 ASI-J1 仕上げ塗料について、遮熱塗装仕上げと記載がありますが、田島ルーフィング(株)製高反射水性保護塗料「SP ファインカラー」同等品の施工と解釈してよろしいですか、又は更に遮熱塗料仕上げ施工でしょうか、ご指示ください	遮熱塗装とは「SP ファインカラー」同等品ではなく、遮熱塗料「SP サーモコート」同等品と考えています。	
2. SD-1　温熱環境等級 5、熱還流率 2.33W(㎡・K) とのご指示ですが、鋼製片引きフラッシュドアで性能を満たす製品が確認できませんでした。メーカー名及び品番等をご指示ください。 SD-2B については硝子入りでの設定がありませんでした。同様のご指示をお願いします。	断熱性能を満たす製作オーダー品と考えています。	
3.　SD 仕様で温熱環境等級 5 は建具個別の断熱等級 H-5 同等と考えてよろしいですか。	SD 仕様について、 熱貫流率 2.33W(㎡･K)以下は JIS 等級 H-5 相当。熱貫流率 2.91W(㎡･K)以下は JIS 等級 H-4 相当と考えています。	
4.　A-01 特記仕様書　土工事 02　建設発生土の処理　※構外搬出　計画地南西側隣地に仮置きと記載ありますが、埋戻し盛土に使用後の残土は整形の上、存置でよろしいですか、ご指示ください。	よろしいです。	

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。