

[様式第 13号]

[制限付き一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜亘理線道路改築工事  
（藤塚工区・その1）

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. サドマットにおける材料規格を明示願います。	160510412 通常の山砂（本線盛土材とは別）にて計上しております。なお、土材料に関しては、本線盛土材と同様に調達方法を変更する場合があります、設計変更の対象となります。
2. スラリー攪拌工施工箇所でのN値の関係から、先行削孔追加または硬質地盤対応工法等が必要となった場合は、別途協議と考えて宜しいでしょうか。	発注者と協議の上、必要と判断されれば設計変更の対象となります。
3. 補強土壁 副資材について、壁面材組立・設置に設置歩掛は含みますが、副資材にボルトナット、コルクプレート、透水防砂材、目地材が含まれておりません。別途協議と考えて宜しいでしょうか。	別途協議の上、設計変更の対象となります。
4. 帯鋼補強土壁・アンカー補強土の笠石コンクリート打設について、打設クレーンを補正している場合、補正值を明示願います。	クレーン賃料補正值は 1.18 を用いております。
5. 補強土壁 地下排水工における③、④ブロックの管径を明示願います。	据付条件については、呼び径 50～150mmにて計上しております。管材については、図面記載の通りです。なお、据付条件が変更となった場合、別途設計変更の対象となります。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。