

[様式第 13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市東部復興道路整備事業蒲生東通1号線外3線道路新設改良工事
(岡田新浜工区・その5)

質 問 事 項	整理番号	160510413
	回 答	
1. プレキャスト擁壁工について、図面には擁壁天端カットとありますが、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。	発注者と協議の上、必要と判断されれば設計変更の対象となります。	
2. 地下排水工に用いる吸出し防止材の規格を明示願います。	ヤ繊維製t=10mmとして計上しております。	
3. 地下排水工に用いる砕石の規格を明示願います。	単粒度砕石5号20-13mmとして計上しております。	
4. 橋台工のコンクリート塗装は別途計上と判断して宜しいでしょうか。	発注者と協議の上、必要と判断されれば設計変更の対象となります。	
5. 無溶接鉄筋工の加工・組立について、標準歩掛がありません。参考歩掛として条件を明示願います。	本市では、見積りにより決定した歩掛は明示しておりません。	
6. 仮設工の油圧式杭圧入機据付・解体の回数は2回で計上されているでしょうか。	別途協議の上、設計変更の対象となります。	

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。