〔制限付き一般競争入札〕

## 質疑応答書

## <u>工事名</u> 仙台市東部復興道路整備事業(主)塩釜亘理線道路改築工事 (荒浜工区・その3)

	整理番号 160510414
質 問 事 項	回答
1. サンドマット工に用いる土材料の規格を	通常の山砂 (本線盛土材とは別) にて計上し
明示願います。	ております。なお、土材料に関しては、本線
	盛土材と同様に調達方法を変更する場合が
	あり, 設計変更の対象となります。
2. サンドマット工に用いる安定シートの規格	ナイロン・ポリエステル系織布 厚 0.25~
を明示願います。	0.30 mm 強度 1470N/3 cmを計上しています。
3. スラリー攪拌について、掘削が困難な場	発注者と協議の上, 必要と判断されれば設計
合の補助工法の併用等変更の協議は可能で	変更の対象となります。
しょうか。	
4. 仮設工の鋼矢板打設について、鋼矢板が	発注者と協議の上, 必要と判断されれば設計
打設困難な場合は補助工法の併用等変更の	変更の対象となります。
協議は可能でしょうか.	
5. 原位置試験の平板載荷試験について、規	地盤の平板載荷試験 100KN 以内を計上して
格を明示願います。	います。
6. 二郷堀函渠地盤改良及び函渠築造時の重	渇水期は矢板締切し、出水期は半断面施工を
機足場及び河川切廻し、水替、施工方法はど	想定しており,水路管理者との協議により施
の様にお考えでしょうか。	工方法を決定します。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。