

[様式第 1 3 号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 原町東部雨水幹線導水管工事 1

整理番号	
	1 6 0 5 1 0 4 1 5
質 問 事 項	回 答
借地費及び復旧費について、資材等の置き場が必要な場合、協議事項と考えて宜しいでしょうか、	資材等の置場の借上げに要する費用、営繕費（設置・撤去、維持・修繕）については共通仮設費の率に含まれております。
一次覆工の期間中、発進立坑が二車線から一車線に減少すると思われませんが、その際の交通誘導員は計上しておりますでしょうか。	施工条件明示書 4. (4) のとおりです。
分水人孔について、躯体と覆工板、受け桁が干渉するため、躯体高さ又は、覆工板高さの変更が必要になります。協議事項として考えて宜しいでしょうか。	詳細は施工図作成のうえ、受注者との協議によります。
施工条件明示にもあるように、発進立坑が他工区と兼用になりますが、水替えなどは協議事項として工事費に計上しても宜しいでしょうか。	本工事の工事期間内は、シート水替工として必要日数を計上しております。
発生土処理について、バックホウでの積み込み、ダンプトラックでの再資源処理施設への運搬が設計されておりますが、比重の高い掘削土であるため、ダンプトラックでの搬出には固化材の投入、攪拌が必要と思われま。協議事項と考えて宜しいでしょうか。	受注者との協議によります。
RC セグメント、鋼製セグメントの合成樹脂プラグが計上されていないと思われま。ご確認願います。	設計書に記載のとおり、プラグを含んだ価格を計上しています。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。