

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 1 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	国家公務員共済組合連合会東北公済病院		
事業所の名称	国家公務員共済組合連合会東北公済病院		
事業所の所在地	宮城県仙台市青葉区国分町2丁目3番11号		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	地球環境の保全に貢献するため、以下の基本方針に基づきエネルギー使用等の削減に努める。 【基本方針】 1.省エネルギー積極的に取り組み効率的なエネルギー使用に努める。 2.職員の省エネルギーに対する意識の向上を図る。 3.エネルギー消費効率優れた機器や設備の計画的な導入。		

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標・非化石エネルギーの使用割合目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	3,561 t-CO ₂	基準原単位	0.163 m ³
	目標年度	2025 年度	目標排出量	3,455 t-CO ₂	目標原単位	0.158 m ³
			削減率	2.97 %	削減率	2.97 %
		非化石エネルギーの使用目標割合	非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2023 年度	排出量	3,440 t-CO ₂	排出原単位	0.158 m ³
			削減率	3.39 %	削減率	3.42 %
		非化石エネルギーの使用割合	非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	排出量等の増減理由		空調等の運転方法を見直すことで削減できた			
	第2年度	2024 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	m ³
			削減率	%	削減率	%
		非化石エネルギーの使用割合	非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					
	第3年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	m ³
			削減率	%	削減率	%
		非化石エネルギーの使用割合	非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%
	排出量等の増減理由					

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	86 %	目標年度	90 %
	第1年度	90 %	実施状況の説明等	空調の運転方法見直しで、計画時未実施を実施できた。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目	実施状況
	外部機関による省エネ診断	実施済
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）	実施済
	ボイラーの給水及びブローの管理	実施済
	蒸気トラップの管理	実施済
	外気冷房	実施済
	冷温水ポンプの回転数制御、自動流量制御	実施済
	デマンド管理	実施済

[illegible]