

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第1年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	仙台市		
事業所の名称	秋保温泉浄化センター		
事業所の所在地	仙台市太白区秋保町湯元字畑23		
主たる事業	水道業		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	150.4 t-CO ₂	基準原単位	0.3988	
	目標年度	2025 年度	目標排出量	145.9 t-CO ₂	目標原単位	0.3868	
			削減率	3.00 %	削減率	3.00 %	
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	154.6 t-CO ₂	排出原単位	0.4099	
			削減率	-2.80 %	削減率	-2.79 %	
			非化石電気	28.66 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
	排出量等の増減理由	耐震補強工事の実施に伴い施設の運転に変更が生じたことから、基準年度と比較して電力使用量が増加したため、CO2排出量が増加した。					
	第 2 年度	2024 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位		
			削減率	%	削減率	%	
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%	
	排出量等の増減理由						
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位		
			削減率	%	削減率	%	
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%	
	排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	50 %	目標年度	100 %
	第1年度	60 %	実施状況の説明等	下水道事業におけるエネルギー管理技術等について、e-ラーニングによる省エネルギー教育を実施した。その他の追加の対策は第2年度以降に実施を計画しているため、第1年度はこれまでに実施している対策を継続した。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見）		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況