

事業者温室効果ガス削減報告書概要（第二計画期間） 第 1 年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	仙台市役所		
事業所の名称	青葉区役所		
事業所の所在地	仙台市青葉区上杉一丁目5番1号		
主たる事業	地方公務		
事業者の該当要件		条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	○	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	709.5 t-CO ₂	基準原単位	0.04407	
	目標年度	2025 年度	目標排出量	688.2 t-CO ₂	目標原単位	0.0427479	
			削減率	3.00 %	削減率	3.00 %	
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
温室効果ガスの排出状況	第 1 年度	2023 年度	排出量	690.0 t-CO ₂	排出原単位	0.04286	
			削減率	2.74 %	削減率	2.74 %	
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %	
	排出量等の増減理由	大規模改修工事において、空調設備をファンコイルユニットからパッケージエアコンに順次更新しており、都市ガスの需要が減少したため。					
	第 2 年度	2024 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位		
			削減率	%	削減率	%	
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%	
	排出量等の増減理由						
	第 3 年度	2025 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位		
			削減率	%	削減率	%	
			非化石電気	%	その他非化石エネルギー等	%	
	排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	100 %	目標年度	100 %	
	第 1 年度	100 %	実施状況の説明等	基準年度から引き続き、各取組みを実施している。	
	第 2 年度	%	実施状況の説明等		
	第 3 年度	%	実施状況の説明等		

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	冷水出口温度の管理		実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理		実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理		実施済
	窓の断熱性向上		実施済
	燃費性能の良い車両の計画的導入		実施済
	項目	具体的な取組内容	実施状況
その他の対策の実施状況	環境マネジメントシステムの導入	仙台市環境行動計画に基づいた取り組みを継続して実施する。	実施済
	廃棄物削減対策の実施	ごみの種類ごとにごみ箱を用意する。ごみ分別チェックシートを活用し、分別状況を確認・周知することでごみ分別の意識を高める。	実施済
	グリーン調達の実施	仙台市グリーン購入推進に関する要綱に基づき実施している。	実施済