

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

1 事業所の概要

事業者の名称	一般財団法人 厚生会		
事業所の名称	一般財団法人厚生会 仙台厚生病院		
事業所の所在地	宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1番20号		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	当会は、地球環境の保全に貢献するため、以下の基本方針に基づきエネルギー使用量等の削減に努めます。 【基本方針】 1.事業活動を通じて、環境負荷を最小限にする仕事の仕組みをつくり、環境の保全に取り組みます。 2.事業活動を通じた環境保全活動を定期的に見直し、継続的な改善に努めます。 3.環境保全に関連する法規制を遵守します。		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	4,149 t-CO2	基準原単位	0.01621
	目標年度	2025 年度	目標排出量	4,107 t-CO2	目標原単位	0.01604
			削減率	1.01 %	削減率	1.04 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
非化石エネルギーの使用割合目標	目標設定の考え方	エネルギー管理標準によるエネルギー管理の徹底により当会の環境目標で定めた2023年度から2025年度までの3年間に1%以上の削減を目標とする。 ※当院は2024年5月に移転を予定しており、新病院の温室効果ガスの排出状況が不明のため2024年度から基準排出量に対して大幅な乖離が出る可能性があります。				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	85 %	目標年度実施率	100 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見）			実施済
	燃費性能の良い車両の計画的導入			実施済
	外気冷房			実施済
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）			実施済
	ボイラーの運転効率管理			実施済
	ボイラーの給水及びブローの管理			実施済
	蒸気トラップの管理			第3年度
	再熱除湿運転回避			第3年度
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理			実施済

その他の対策の 実施計画	項目	具体的な取組内容	実施年度
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	外出時に自転車を積極的に利用する。	実施済