

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

1 事業所の概要

事業者の名称	学校法人東北医科薬科大学		
事業所の名称	東北薬科大学福室キャンパス（東北医科薬科大学病院）		
事業所の所在地	仙台市宮城野区福室1－12－1		
主たる事業	医療業		
事業者の該当要件	○	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
		条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
		条例第15条第1項に該当する一般事業者	
温室効果ガス排出抑制のための基本方針	学校法人東北医科薬科大学は大学としての社会的責任（USR）を踏まえ、環境保全に関連する法規制等を遵守するとともに、省エネルギー法に基づく努力目標「5年間で消費エネルギー原単位を年平均1%削減」達成に向け法人全体として取り組んで行く。		

2 温室効果ガスの削減目標等

温室効果ガスの排出状況及び削減目標 ・ 非化石エネルギーの使用割合目標	基準年度	2022 年度	基準排出量	8,234 t-CO2	基準原単位	0.1296
	目標年度	2025 年度	目標排出量	7,989 t-CO2	目標原単位	0.12575713
			削減率	2.97 %	削減率	2.96 %
			非化石電気	0.00 %	その他非化石エネルギー等	0.00 %
	目標設定の考え方	エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき、エネルギー消費原単位を年平均1%以上改善することを目標としていることから、温室効果ガスの排出量についても年平均1%以上改善することを目標とする。				

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施計画	基準年度実施率	96 %	目標年度実施率	96 %
選択対策の実施計画	項目			実施年度
	エネルギー使用量の見える化（前年度比較）			実施済
	エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見）			実施済
	外気冷房			実施済
	熱源設備 冷却水温度の適正管理			実施済
	熱源設備 冷却水の水質管理			実施済
	窓の断熱性向上			実施済
	デマンド管理			実施済
	ボイラーの給水及びブローの管理			実施済
	蒸気トラップの管理			実施済

[illegible]