

【維持管理状況について】		※該当するものを選択してください			
1. 空気環境の測定					
項目	基準値等	施設管理状況			
空気環境の測定を実施している（以下の項目）		1回/2ヶ月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当
測定結果	浮遊粉じんの量	0.15mg/m ³ 以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	一酸化炭素の含有率	6ppm以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	二酸化炭素の含有率	1,000ppm以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	温度 ※空気調和設備のある施設が対象	18℃～28℃	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	相対湿度 ※空気調和設備のある施設が対象	40%～70%	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	気流	0.5m/秒以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
ホルムアルデヒドの量を測定している ※新築、増築、大規模改修施設のみ対象		1回/使用開始後の 6月～9月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当
測定結果	ホルムアルデヒドの量	0.1mg/m ³ (0.08ppm)以下	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
【備考欄】 不適あり・未実施ありの内容とその改善状況等					
2. 空気調和設備の管理		※機械換気設備のみの施設は非該当			
項目	基準値等	施設管理状況			
冷却塔への供給水	水質基準に適合	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
加湿装置への供給水	水質基準に適合	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
冷却塔、冷却水の汚れの点検を実施している (必要に応じて清掃及び換水等を行う)	使用開始時：1回 使用期間中：1回/月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
冷却塔、冷却水管の清掃を実施している	1回/1年以内	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
加湿装置の汚れの点検を実施している (必要に応じて清掃等を行う)	使用開始時：1回 使用期間中：1回/月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
加湿装置の清掃を実施している	1回/1年以内	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
排水受けの汚れ、閉塞状況の点検を実施している (必要に応じて清掃等を行う)	使用開始時：1回 使用期間中：1回/月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
【備考欄】 不適あり・未実施ありの内容とその改善状況等					

3. 飲料水・給湯水の管理		※水道直結の施設は非該当			
項目	基準値等	施設管理状況			
飲料水の遊離残留塩素の検査を実施している	1回/7日	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
検査結果	遊離残留塩素の含有率：0.1mg/L以上 (汚染のおそれがある場合0.2mg/L以上)	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
飲料水の水質検査を実施している (水道水：6ヶ月毎16(11)項目、 6～9月に消毒副生成物12項目) (井戸水等：更に3年毎有機化学物質7項目)		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
検査結果	飲料水の水質検査結果は水質基準に適合している	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
貯水槽の清掃をしている(高置水槽等を含む)	1回/1年	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
中央式給湯設備の遊離残留塩素の含有率の 検査を実施している (給湯温度の確認による代替も可)	1回/7日	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
検査結果	給湯水の遊離残留塩素の含有率：0.1mg/L以上 (末端55℃以上の確認による代替も可)	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
中央式給湯設備の水質検査を実施している (水道水：6ヶ月毎16(11)項目、 6～9月に消毒副生成物12項目) (井戸水等：更に3年毎有機化学物質7項目)		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
検査結果	給湯水の水質検査結果は水質基準に適合している	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
貯湯槽の清掃をしている	1回/1年	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
【備考欄】 不適あり・未実施ありの内容とその改善状況等					
4. 雑用水の管理		※水源が水道事業の用に供する水道又は専用水道の場合は非該当			
項目	基準値等	施設管理状況			
雑用水の遊離残留塩素の検査を実施している	1回/7日	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
検査結果	遊離残留塩素の含有率：0.1mg/L以上 (汚染のおそれがある場合0.2mg/L以上)	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
雑用水の水槽の点検をしている	随時	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
雑用水の水質検査を実施している(以下の項目)		<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 未実施あり	<input type="checkbox"/> 非該当	
検査結果	pH値：5.8以上8.6以下	1回/7日	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	臭気：異常でないこと	1回/7日	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	外観：ほとんど無色透明であること	1回/7日	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	大腸菌：検出されないこと	1回/2ヶ月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
	濁度：2度以下 (水洗便所に使用する水は非該当)	1回/2ヶ月	<input type="checkbox"/> 適	<input type="checkbox"/> 不適あり	<input type="checkbox"/> 非該当
【備考欄】 不適あり・未実施ありの内容とその改善状況等					

