

R6.1 令和6年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)  
 赤色: 指針値超過 黄色: 指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

学校	測定教室	検査日	測定項目[ug/m] (指針値)							結果	対応	検査区分	
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)	p-ジクロロベンゼン(240)				
1	木町通小学校	3年2組教室	8月2日	32	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
2	東六番丁小学校	普通教室8	9月3日	61	35	10	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(新設)
3	東六番丁小学校	多目的室	9月3日	20	39	15	10未満	10未満	10未満	10未満	アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(新設)
4	上杉山通小学校	コンピュータ室	8月6日	21	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
5	連坊小路小学校	コンピューター室	8月8日	21	5	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
6	八幡小学校	コンピュータ室	8月5日	60	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
7	南小泉小学校	コンピュータ室	8月26日	52	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
8	向山小学校	コンピュータ室	7月26日	42	11	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
9	六郷小学校	コンピュータ室	8月9日	41	14	10未満	11	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
10	高砂小学校	1年1組教室	10月16日	16	14	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
11	東長町小学校	普通教室4	7月9日	51	46	15	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(新設)
12	東長町小学校	第二音楽室	7月9日	34	120	68	541	1540	10未満	10未満	アセトアルデヒド超過 キシレン超過	要検査	定期検査(新設)
13	東長町小学校	第二音楽室	7月18日		99		98				アセトアルデヒド超過【再検査】	要検査	定期検査(新設)
14	若林小学校	パソコン室	8月20日	51	16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
15	国見小学校	4年1組教室	8月2日	86	25	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
16	国見小学校	4年2組教室	8月2日	65	21	10未満	11	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
17	宮城野小学校	コンピュータ室	8月28日	19	13	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
18	荒巻小学校	コンピューター室	8月5日	69	26	29	114	30	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
19	台原小学校	4年3組教室	8月23日	82	34	10未満	14	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
20	新田小学校	コンピューター室	8月28日	8	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
21	中山小学校	コンピュータ室	8月22日	11	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
22	八本松小学校	コンピュータ室	8月21日	25	14	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
23	折立小学校	中学年少人数(PC室)	8月5日	41	15	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
24	鶴谷小学校	PC室	8月23日	99	16	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
25	大野田小学校	旧コンピューター室	8月30日	27	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
26	桜丘小学校	コンピューター室	7月25日	43	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
27	袋原小学校	コンピュータ室	7月29日	43	8	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
28	八木山南小学校	コンピュータ室	9月3日	68	11	10未満	12	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
29	古城小学校	パソコン室	8月26日	60	19	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
30	太白小学校	PC室	8月29日	24	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
31	川平小学校	PC室	8月6日	37	8	10未満	11	10未満	10未満	14			定期検査(経過観察)
32	芦口小学校	パソコン室	8月30日	30	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
33	栴江小学校	コンピュータ室	9月2日	26	10	26	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
34	人來田小学校	コンピュータ室	8月29日	78	27	12	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
35	鶴巻小	4年3組(現在3-1)	8月20日	88	34	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
36	郡山小学校	3年1組教室	8月21日	58	18	10未満	17	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
37	茂庭台小学校	コンピュータ室	8月29日	123	40	10未満	11	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過 アセトアルデヒド1/2超過	要検査	臨時検査(LAN更新)
38	茂庭台小学校	コンピュータ室	10月15日	34	10						【再検査】合格		臨時検査(LAN更新)
39	大沢小学校	図書室	8月22日	12	5	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
40	野村小学校	現特別支援学級教室(元コンピュータ室)	8月7日	80	23	19	20	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
41	黒松小学校	3年1組教室(現在2-1)	7月30日	45	8	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
42	黒松小学校	6年1組教室(現在3-3)	7月30日	57	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
43	黒松小学校	3年1組教室	7月30日	58	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
44	黒松小学校	4年1組教室	7月30日	43	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
45	黒松小学校	4年2組教室	7月30日	41	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
46	黒松小学校	6年1組教室	7月30日	43	9	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
47	南光台小学校	コンピューター室(現在は会議室)	8月23日	32	20	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
48	寺岡小学校	4年2組教室	8月1日	63	34	12	19	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
49	寺岡小学校	コンピューター室	8月1日	57	10	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
50	住吉台小学校	理科室教室	8月22日	85	11	10未満	11	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)

R6.1 令和6年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(仙台市立学校)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

No.	学校	測定教室	検査日	測定項目[ug/m <sup>3</sup> ] (指針値)						結果	対応	検査区分	
				ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	ステレン(220)				p-ジクロロベンゼン(240)
51	住吉台小学校	コンピューター室	9月4日	205	18						ホルムアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
52	館小学校	5年1組教室(現在4-1)	7月31日	60	23	10未満	10	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
53	館小学校	図書室	7月31日	73	22	11	19	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
54	高森東小学校	パソコン室	8月1日	126	19	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
55	高森東小学校	パソコン室	9月4日	131							ホルムアルデヒド超過【再検査】	要検査	定期検査(経過観察)
56	栗生小学校	3年3組教室	8月22日	64	18	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
57	栗生小学校	3年2組教室	8月22日	65	22	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
58	桂小学校	PC室	8月7日	89	7	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
59	柳生小学校	みどりの3(コンピュータ室)	8月21日	116	24	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
60	柳生小学校	みどりの3(コンピュータ室)	9月5日	62							ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期検査(経過観察)
61	泉松陵小学校	視聴覚室	8月27日	133	17	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
62	泉松陵小学校	視聴覚室	10月17日	53							ホルムアルデヒド1/2超過【再検査】	来年度検査	定期検査(経過観察)
63	三条中学校	コンピューター室	8月2日	50	14	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
64	宮城野中学校	普通教室2	10月1日	4未満	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(新設)
65	愛宕中学校	コンピューター室	8月8日	72	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
66	長町中学校	3年8組教室	8月8日	31	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
67	長町中学校	2年4組教室	8月8日	33	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
68	北仙台中学校	北仙台中パソコン室	7月30日	28	19	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
69	八木山中学校	コンピュータ室	7月26日	43	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
70	中山中学校	コンピューター室	8月6日	31	6	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
71	人來田中学校	図書室	8月22日	84	19	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
72	七北田中学校	保健室	7月22日	12	4未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			定期検査(経過観察)
73	将監中学校	コンピューター室	8月7日	91	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
74	富沢中学校	3階普通教室(2年9組)	8月9日	103	49	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過 アセトアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
75	富沢中学校	3階普通教室(2年9組)	10月15日	36	21						【再検査】合格		定期検査(新設)
76	南中山中学校	コンピューター室	8月6日	131	20	10未満	17	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
77	南中山中学校	コンピューター室	9月2日	133							ホルムアルデヒド超過【再検査】	要検査	定期検査(経過観察)
78	高森中学校	理科室2	8月1日	65	13	10未満	14	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
79	高森中学校	2年2組教室	8月1日	66	16	32	39	14	10未満	12	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	定期検査(経過観察)
80	住吉台中学校	コンピューター室	7月31日	144	28	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過 アセトアルデヒド1/2超過	要検査	定期検査(経過観察)
81	住吉台中学校	コンピューター室	9月4日	120	22						ホルムアルデヒド超過【再検査】	要検査	定期検査(経過観察)
82	松陵中学校	音楽室	8月27日	171	32	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過 アセトアルデヒド1/2超過	要検査	定期検査(経過観察)
83	松陵中学校	視聴覚室	8月27日	172	13	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過	要検査	定期検査(経過観察)
84	松陵中学校	音楽室	10月17日	107	27						ホルムアルデヒド超過【再検査】 アセトアルデヒド1/2超過【再検査】	要検査	定期検査(経過観察)
85	松陵中学校	視聴覚室	10月17日	127							ホルムアルデヒド超過【再検査】	要検査	定期検査(経過観察)
86	住吉台小学校	コンピューター室	8月22日	243	31	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド超過 アセトアルデヒド1/2超過	要検査	臨時検査(LAN更新)
87	西山小学校	にしにゃんルーム	8月23日	97	19	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	ホルムアルデヒド1/2超過	来年度検査	臨時検査(LAN更新)
88	愛子小学校	パソコン室	8月27日	17	10	10未満	17	16	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
89	錦ヶ丘小学校	コンピュータ室	8月22日	28	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)
90	荒井小学校	コンピューター室	8月28日	18	12	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満			臨時検査(LAN更新)