

R6.3 令和6年度 室内空气中の化学物質濃度の測定結果(学校除く)(工事完成時除く)

赤色: 指針値超過 黄色: 指針値1/2超過 ※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

施設名称	測定場所	測定日	測定結果[ug/m ³](指針値)						結果	所管課	測定種別
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
1 仙台市教育支援センター	2階調理室	R6.4.19	23	11	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	※測定時間5時間のため参考値	教育局学校教育部教育相談課	備品搬入後測定
2 仙台市教育支援センター	2階プロジェクトルーム8	R6.4.19	18	11	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	※測定時間5時間のため参考値	教育局学校教育部教育相談課	備品搬入後測定
3 大野田コミュニティセンター別館	大広間	R6.5.28	49	20	6.9	11未満	7.0未満	9.9未満		太白区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
4 大野田コミュニティセンター別館	事務室	R6.5.28	55	24	7.6	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過	太白区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
5 大野田コミュニティセンター別館	和室	R6.5.28	44	21	6.4	11未満	7.0未満	9.9未満		太白区まちづくり推進部まちづくり推進課	備品搬入後測定
6 若林消防署	3階事務室	R6.6.1	12	2.9	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		消防局若林消防署警防課	夏期測定
7 若林消防署	4階屋内訓練場	R6.6.1	40	27	5.4	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	消防局若林消防署警防課	夏期測定
8 若林消防署	4階男子便所	R6.6.1	14	5.9	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		消防局若林消防署警防課	夏期測定
9 宮城野消防署原町出張所	2階書庫	R6.6.6	11	16	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		宮城野消防署警防課	夏期測定
10 宮城野消防署原町出張所	2階女子トイレ	R6.6.6	15	7.6	15	11未満	7.0未満	9.9未満		宮城野消防署警防課	夏期測定
11 仙台市秋保体育館	事務室	R6.6.17	24	7.0	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
12 仙台市秋保体育館	アリーナ	R6.6.17	12	6.1	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
13 仙台市秋保体育館	小ホール	R6.6.17	14	5.1	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
14 仙台市役所本庁舎	3階(新)第三応接室	R6.6.22	20	12	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		財政局理財部庁舎管理課	備品搬入後測定
15 仙台市役所本庁舎	2階(新)ギャラリーホール	R6.6.22	14	6.5	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		財政局理財部庁舎管理課	備品搬入後測定
16 せんだい演劇工房10-BOX	BOX-8	R6.7.9	19	5.1	—	—	—	—		文化観光局文化スポーツ部文化振興課	再測定
17 仙台市公文書館	書庫3-6	R6.7.19	67	27	—	—	—	—	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	総務局総務部文書法制課	再測定
18 仙台市泉総合運動場体育館	会議室	R6.7.22	25	16	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
19 仙台市泉総合運動場体育館	競技場	R6.7.22	18	18	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
20 仙台市泉総合運動場体育館	小ルーム	R6.7.22	22	11	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
21 仙台市泉総合運動場武道館	更衣室(男)	R6.7.22	37	12	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
22 仙台市泉総合運動場武道館	師範室(剣道)	R6.7.22	110	8.7	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド超過	文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
23 仙台市泉総合運動場武道館	師範室(柔道)	R6.7.22	58	10	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過	文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
24 仙台市泉総合運動場弓道場	射場棟巻簾室	R6.7.23	24	18	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
25 仙台市泉総合運動場弓道場	控室棟更衣室	R6.7.23	54	29	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
26 仙台市泉総合運動場弓道場	控室棟控室	R6.7.23	29	23	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
27 仙台市小島島市営住宅集会所	集会所	R6.8.14	180	15	4.7	21	7.5	9.9未満	ホルムアルデヒド超過	都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課	夏期測定
28 仙台市幸町市営住宅第一集会所	集会所	R6.8.14	27	4.2	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課	夏期測定
29 仙台市幸町市営住宅第二集会所	集会所	R6.8.14	300	24	4.5	23	13	9.9未満	ホルムアルデヒド超過	都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課	夏期測定
30 宮城広瀬温水プール	事務室	R6.8.26	23	8.6	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
31 宮城広瀬温水プール	採暖室	R6.8.26	11	10	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
32 宮城広瀬温水プール	プール室	R6.8.26	10	20	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	夏期測定
33 仙台市根白石児童館	児童クラブ室	R6.9.1	24	16	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		こども若者局こども若者支援課児童クラブ事業推進課	夏期測定
34 仙台市虹の丘児童センター	図書室	R6.9.1	92	21	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過	こども若者局こども若者支援課児童クラブ事業推進課	夏期測定
35 仙台市東六番丁児童館	児童クラブ室	R6.9.8	36	11	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		こども若者局こども若者支援課児童クラブ事業推進課	夏期測定
36 仙台市東中田児童館	児童クラブ室	R6.9.8	—	—	27	11未満	10	9.9未満		こども若者局こども若者支援課児童クラブ事業推進課	再測定
37 沖野コミュニティセンター	1階洋室	R6.9.12	41	9.0	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		若林区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
38 沖野コミュニティセンター	1階談話室	R6.9.12	44	9.6	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		若林区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
39 沖野コミュニティセンター	1階大広間	R6.9.12	160	39	4.5	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド超過 アセトアルデヒド1/2超過	若林区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
40 農業園芸センター	管理研修棟1階旧理事長室(仙台ターミナルビル棟)	R6.9.17	17	17	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		経済局農林部農林企画課	夏期測定

R6.3 令和6年度 室内空気中の化学物質濃度の測定結果(学校除く)(工事完成時除く)

※指針値を超過した場合も換気等の改善対策を行い、再測定で指針値以下であることを確認しています。

施設名称	測定場所	測定日	測定結果(μg/m ³)(指針値)						結果	所管課	測定種別
			ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3,800)	スチレン(220)			
41 農業園芸センター	管理研修棟2階事務室(日比谷アメニス・日比谷花壇共同事業体)	R6.9.17	34	35	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	経済局農林部農林企画課	夏期測定
42 仙台市泉総合運動場武道館	師範室(剣道)	R6.9.26	99	16	—	—	—	—	ホルムアルデヒド1/2超過	文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	再測定
43 原町コミュニティ・センター	洋室1	R6.9.26	33	15	4.4未満	20	49	9.9未満		宮城野区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
44 原町コミュニティ・センター	洋室2	R6.9.26	34	15	4.4未満	18	44	9.9未満		宮城野区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
45 仙台市松陵児童センター	児童クラブ室	R6.9.29	71	28	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	ホルムアルデヒド1/2超過 アセトアルデヒド1/2超過	こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	夏期測定
46 仙台市南光台東児童センター	集会室	R6.9.29	29	19	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課	夏期測定
47 岡田コミュニティ・センター	洋室	R6.9.30	25	21	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		宮城野区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
48 岡田コミュニティ・センター	アリーナ	R6.9.30	40	22	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		宮城野区まちづくり推進部まちづくり推進課	夏期測定
49 仙台市小松島市営住宅集会所	集会室	R6.10.3	46	11	—	—	—	—		都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課	再測定
50 仙台市幸町市営住宅第二集会所	集会室	R6.10.3	74	13	—	—	—	—	ホルムアルデヒド1/2超過	都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課	再測定
51 仙台市鶴ヶ谷温水プール	2階会議室	R6.11.14	1.5未満	2.5	—	—	—	—		文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課	再測定
52 仙台市松陵市民センター	1階 第一研修室	R6.12.20	22	24	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局市民活躍推進部地域政策課	備品搬入後測定
53 仙台市松陵市民センター	2階 和室	R6.12.20	29	29	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	市民局市民活躍推進部地域政策課	備品搬入後測定
54 仙台市松陵市民センター	2階 倉庫	R6.12.20	29	24	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局市民活躍推進部地域政策課	備品搬入後測定
55 沖野コミュニティ・センター	1階大広間	R7.1.10	27	30	—	—	—	—	アセトアルデヒド1/2超過	若林区まちづくり推進部まちづくり推進課	再測定
56 仙台市貝ヶ森市民センター	会議室	R7.2.28	13	23	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満		市民局市民活躍推進部地域政策課	備品搬入後測定
57 仙台市貝ヶ森市民センター	和室1	R7.2.28	42	36	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	市民局市民活躍推進部地域政策課	備品搬入後測定
58 仙台市貝ヶ森市民センター	ホール	R7.2.28	29	36	4.4未満	11未満	7.0未満	9.9未満	アセトアルデヒド1/2超過	市民局市民活躍推進部地域政策課	備品搬入後測定
59 仙台市泉文化創造センター	会議室	R7.3.5	7.4	8.6	—	—	—	—		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	再測定
60 仙台市泉文化創造センター	特別会議室	R7.3.5	15	11	—	—	—	—		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	再測定
61 仙台市泉文化創造センター	スタジオ	R7.3.5	20	24	—	—	—	—		泉区まちづくり推進部まちづくり推進課	再測定