

処分した廃棄物の種類と数量(令和8年度)

更新日 令和 8年 7月 23日

単位:トン

処分した年月		種類	数量
令和8年	4月	可燃ごみ	5,662
令和8年	5月	可燃ごみ	11,376
令和8年	6月	可燃ごみ	11,282
令和 年	7月	可燃ごみ	0
令和 年	8月	可燃ごみ	0
令和 年	9月	可燃ごみ	0
令和 年	10月	可燃ごみ	0
令和 年	11月	可燃ごみ	0
令和 年	12月	可燃ごみ	0
令和 年	1月	可燃ごみ	0
令和 年	2月	可燃ごみ	0
令和 年	3月	可燃ごみ	0

*** 松森工場の維持管理データ ***

更新日 令和 8年 7月 23日
令和8年度

維持管理項目	炉番号	測定項目 (単位)	基準値*1	令和8年									令和9年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度 (連続記録計の各月平均値)	1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	800以上	休炉	972	964									
		集じん器入口の燃焼ガス温度 (°C)	200以下		150	150									
		排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100以下		5	6									
	2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	800以上	980	974	964									
		集じん器入口の燃焼ガス温度 (°C)	200以下	150	150	150									
		排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100以下	6	6	6									
	3号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	800以上	973	休炉	974									
		集じん器入口の燃焼ガス温度 (°C)	200以下	150		150									
		排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	100以下	4		6									
冷却設備及び排ガス処理設備に 関する事項*2	1号炉	冷却設備	－	休炉	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施									
		排ガス処理設備	－		稼働中毎日実施	稼働中毎日実施									
	2号炉	冷却設備	－	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施									
		排ガス処理設備	－	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施	稼働中毎日実施									
	3号炉	冷却設備	－	稼働中毎日実施	休炉	稼働中毎日実施									
		排ガス処理設備	－	稼働中毎日実施		稼働中毎日実施									

*1 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)に基づく。

*2 ばいじんの除去は、冷却設備においてはスートブロウ、排ガス処理設備においてはパルスジェットによる払落しを行っている。

*** 松森工場の維持管理データ ***

更新日 令和 8年 7月 23日
令和8年度

維持管理項目	炉番号	測定項目 (単位)	基準値 ^{注1}	令和8年								令和9年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス中のばい煙濃度及びダイオキシン類濃度	1号炉	測定年月日			R8.5.20										
		測定結果の得られた年月日			R8.7.22										
		ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.04以下		<0.001										
		硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	測定ごとに算出		<0.02										
		硫黄酸化物基準値 (m ³ N/h)			(244)										
		窒素酸化物濃度 (cm ³ /m ³ N)	250以下		25										
		塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	700以下		1.4										
		ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.1以下		0.00000032										
		測定位置		煙突											
	2号炉	測定年月日		R8.4.22	R8.5.21										
		測定結果の得られた年月日		R8.6.22	R8.7.22										
		ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.04以下	<0.001	<0.001										
		硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	測定ごとに算出	0.0270	0.0211										
		硫黄酸化物基準値 (m ³ N/h)		(252)	(248)										
		窒素酸化物濃度 (cm ³ /m ³ N)	250以下	27	27										
		塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	700以下	2.9	1.5										
		ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.1以下	0.000000079	---										
		測定位置		煙突											
	3号炉	測定年月日													
		測定結果の得られた年月日													
		ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.04以下												
		硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	測定ごとに算出												
		硫黄酸化物基準値 (m ³ N/h)													
		窒素酸化物濃度 (cm ³ /m ³ N)	250以下												
		塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	700以下												
		ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	0.1以下												
		測定位置		煙突											

注1 ばい煙の基準値は大気汚染防止法、ダイオキシン類の基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく。

注2 表中の数値において、「<」の記号は、測定結果が定量下限値未満であったことを示す。