

【様式1】

質 疑 応 答 書

件名

仙台市松森工場電力需給契約（売電）

		整理番号 (仙台市記入欄)	1
質 問 事 項		回 答(仙台市記入欄)	
1	入札参加資格申請後に入札を辞退することとなった場合、入札辞退届の提出の有無と提出期日をご教示いただけますでしょうか。	別紙のとおり	
2	郵便入札の場合二重封筒での提出と記載がございますが、封筒に指定などはございますでしょうか。(角2、長3等)		
3	郵便入札を行う場合の表封筒への記載事項は「入札書在中」のほか記載事項にご指定はございますでしょうか。 (入札件名・氏名等の記載の有無)		
4	中封筒及び表封筒への割印の有無をご教示いただけますでしょうか。 また、割印が必要な場合は割印箇所をご教示をお願い致します。		
5	郵便入札を行う場合の入札書への記載事項について、法人の場合入札者氏名欄へは代表者の氏名を記入する認識でお間違いないでしょうか。		
6	再入札となった場合、郵便入札を行った者は再入札には参加できないという認識でよろしかったでしょうか。		
7	入札書の入札金額の記載について、頭部に¥を記載する等のご指定はございますでしょうか。		
8	バイオマス比率の提出頻度をご教示いただけますでしょうか。		
9	再エネ指定ありの電力量については発注者に帰属する旨の記載がございますが、再エネ指定ありの想定数量(kWhまたは比率)をご教示いただけますでしょうか。		
10	再エネ指定分を除いた電力量に係る環境価値の想定数量および、その算定根拠（過去実績等）があればご提示いただけますでしょうか。		
11			
12			
13			
14			
15			
注1	この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出してください。		
注2	提出期間を過ぎた場合は、受理しません。		
注3	回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。		

件名:仙台市松森工場電力需給(売電)

整理番号	No.	質疑	回答
1	1	入札参加資格申請後に入札を辞退することとなった場合、入札辞退届の提出の有無と提出期日をご教示いただけますでしょうか。	入札を辞退することとなった場合は、辞退届を提出してください。提出期日および方法は入札説明書5(3)に記載のとおりです。
1	2	郵便入札の場合二重封筒での提出と記載がございますが、封筒に指定などはございますでしょうか。(角2、長3等)	指定はありません。
1	3	郵便入札を行う場合の表封筒への記載事項は「入札書在中」のほか記載事項にご指定はございますでしょうか。(入札件名・氏名等の記載の有無)	「入札書在中」の表記のほか、入札者(法人にあつては、その名称又は商号)の記載をお願いします。
1	4	中封筒及び表封筒への割印の有無をご教示いただけますでしょうか。また、割印が必要な場合は割印箇所のご教示をお願い致します。	糊等でしっかりと封をしていただければ、特に割印の義務はありません。
1	5	郵便入札を行う場合の入札書への記載事項について、法人の場合入札者氏名欄へは代表者の氏名を記入する認識でお間違いないでしょうか。	郵便入札の場合、入札者氏名欄には代表者の役職及び氏名を記載してください。
1	6	再入札となった場合、郵便入札を行った者は再入札には参加できないという認識でよろしかったでしょうか。	郵送による入札参加者は再入札に参加することはできません。
1	7	入札書の入札金額の記載について、頭部に¥を記載する等のご指定はございますでしょうか。	頭部に¥を記載してください。
1	8	バイオマス比率の提出頻度をご教示いただけますでしょうか。	原則、毎月提出いたします。
1	9	再エネ指定ありの電力量については発注者に帰属する旨の記載がございますが、再エネ指定ありの想定数量(kWhまたは比率)をご教示いただけますでしょうか。	非FIT非化石証書再エネ指定ありの想定数量は14,815,784kWhとなります。想定数量は令和7年度のバイオマス比率平均値57.316%から算出しております。
1	10	再エネ指定分を除いた電力量に係る環境価値の想定数量および、その算定根拠(過去実績等)があればご提示いただけますでしょうか。	非FIT非化石証書再エネ指定なしの想定数量は11,033,516kWhとなります。過去実績は別紙「令和7年度非化石価値実績値」のとおりです。

令和7年度非化石価値実績値

松森工場				
R7年度	非FIT（再エネ指定） kWh	非FIT（再エネ指定なし） kWh	バイオマス比率%	
			一般廃棄物	廃棄プラスチック
4月	FIT期間のため0	2,048,478	45.465	54.535
5月	FIT期間のため0	1,401,424	53.293	46.707
6月	FIT期間のため0	662,945	53.673	46.327
7月	FIT期間のため0	1,606,778	66.464	33.536
8月	1,095,931	819,899	57.204	42.796
9月	1,640,212	946,548	63.408	36.592
10月	90,704	51,616	63.733	36.267
11月	1,741,386	927,774	65.241	34.759
12月	1,724,929	1,580,041	52.192	47.808
1月	2,153,995	936,785	69.691	30.309
2月	1,397,014	1,328,176	51.263	48.737
3月	1,420,569	1,656,721	46.163	53.837
計	11,264,740	13,967,185		

【様式1】

質 疑 応 答 書

件名

仙台市松森工場電力需給契約（売電）

		整理番号 (仙台市記入欄)	2
質 問 事 項		回 答(仙台市記入欄)	
1	現在の契約者（売却先事業者）及び 売却単価（税抜き 円/kWh）をご教示いただけますでしょうか。	別紙のとおり	
2	直近1年における定期点検時期等が分かる資料をご提供いただけますでしょうか。		
3	直近1年間に於ける何らかのトラブルによる計画外停止が発生した回数およびそれぞれの停止期間をご教示いただけますでしょうか。		
4	開札結果は参加者全員（落札者以外）の入札金額についても公表されますでしょうか。		
5	開札結果は入札を辞退した場合でも公表いただけますでしょうか。		
6	非化石価値は全量受注者に帰属するという理解でよろしいでしょうか。		
7	非化石価値と種別ごとの予定売却量をご教示いただけますでしょうか。またバイオマス比率算定は毎月行っているのでしょうか。		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
注1	この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出してください。		
注2	提出期間を過ぎた場合は、受理しません。		
注3	回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。		

件名:仙台市松森工場電力需給(売電)

整理番号	No.	質疑	回答
2	1	現在の契約者(売却先事業者)及び売却単価(税抜き 円/kWh)をご教示いただけますでしょうか。	現在の契約者は株式会社FPSです。売却単価については公表しておりません。
2	2	直近1年における定期点検時期等が分かる資料をご提供いただけますでしょうか。	別紙「令和7年度 定期点検実施計画図」のとおりです。
2	3	直近1年間における何らかのトラブルによる計画外停止が発生した回数およびそれぞれの停止期間をご教示いただけますでしょうか。	トラブルにより2回停止したほか、ごみ搬入量減少に伴う運転計画変更により1回停止しました。 ・トラブル1回目:8月4~13日 ・トラブル2回目:11月1~5日 ・運転計画変更:6月2~17日 この期間はいずれも2炉運転の計画でしたが1炉運転となりました。
2	4	開札結果は参加者全員(落札者以外)の入札金額についても公表されますでしょうか。	参加者全員(落札者以外)の入札金額については公表いたしません。公表については、入札説明書12(3)に記載のとおりとします。
2	5	開札結果は入札を辞退した場合でも公表いただけますでしょうか。	初度(郵送の場合も含む)の入札を辞退した場合については、開札結果については公表いたしません。再度の入札を辞退した場合は入札説明書12(3)に記載のとおり公表いたします。
2	6	非化石価値は全量受注者に帰属するという理解でよろしいでしょうか。	契約書(案)第15条および仕様書3.(1)に記載のとおりです。
2	7	非化石価値と種別ごとの予定売却量をご教示いただけますでしょうか。またバイオマス比率算定は毎月行っていますでしょうか。	令和7年度のバイオマス比率平均値57.316%を契約期間中のバイオマス比率と想定して種別ごとに算出した想定量は次のとおりです。 非FIT非化石証書再エネ指定あり14,815,784kWh 非FIT非化石証書再エネ指定なし11,033,516kWh また、バイオマス比率の算定は、原則、毎月行っています。

令和7年度 定期点検実施計画図

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	稼働期間			定期点検			定期点検	稼働期間			中間点検	
2号炉	稼働期間		中間点検	稼働期間	稼働期間		定期点検	稼働期間		定期点検		稼働期間
3号炉	稼働期間	中間点検	稼働期間				定期点検	定期点検		稼働期間		