



- 注記)
- (1) 図中に特記のないダクトは天井ダクトとする。
 - (2) 図中()内の数値は給排気量を示す。
 - (3) ガラリ・軒天スリット・軒天チャンバーは建築工事とし、ガラリチャンバーは本工事とする。
 - (4) 給気ファン及び排気ファンの吸込側・吐出側にはたわみ継手を設ける。
 - (5) 図中→はベンドキャップ(SUS製深型フード)を示し、ダクトサイズと同サイズとする。
 - (6) 下記の室は直天井とする。
- EPS/CPS/PS/DS、オイルポンプ室、機械室1-1